

**SUONENJOEN VEDEN TALOUSVEDEN LAATU VUONNA 2020**

<b>Muuttuja</b>	<b>Yksikkö</b>	<b>Verkosto</b>	<b>Vedenottamot</b>	<b>Rajat</b>
Haju	aistinvarainen	Ei todettu	Ei todettu	
Maku	aistinvarainen	Ei todettu	Ei todettu	
Heterotrof. pesäkeluku	pmy/ml	13,54	2,31	Ei epätav.muutoksia
E. coli	pmy/100 ml	0	0	0
Enterokokit	pmy/100 ml	0	0	0
Koliformiset bakteerit	pmy/100 ml	0	0	0
Mangaani	µg/l	7,52	3,17	50
Rauta	µg/l	19,43	15,63	200
Sähkönjohtavuus	mS/m	11,61	8,11	2500
Alkaliniteetti	mmol/l	0,74	0,32	
pH	pH	8,03	6,65	6,5-9,5
Happi	mg/l		9,00	
Sameus	FNU	0,20	0,12	Ei epätav.muutoksia
Asiditeetti	mmol/l	0,05	0,16	
Nitriittityppi	mg/l	0,002	0,002	0,15
Nitraattityppi	mg/l	0,16	0,17	11
Ammoniumtyppi	mg/l	0,003	0,03	0,4
Kokonaiskovuus	mmol/l	0,44	0,23	
Kloridi	mg/l	4,41	5,51	250
Sulfaatti	mg/l	11,75	11,35	250
Värimääritys	mg/l	5	5	Ei epätav.muutoksia
Alumiini	µg/l	10,80		200
Arseeni	µg/l	0,1		10
Elohopea	µg/l	0,005		1
Fluoridi	µg/l	48,5		1500
Kadmium	µg/l	0,015		5,0
Kromi	µg/l	0,084		50
Kupari	µg/l	12,85		2000
Lyijy	µg/l	0,59		10
Nikkeli	µg/l	0,47		20
Kloraatti	µg/l	2		
Perkloraatti	µg/l	0,5		
COD-Mn	mg/l	0,5		
Natrium	mg/l	4,02		200