

SUONENJOEN VEDEN TALOUSVEDEN LAATU VUONNA 2024

Muuttuja	Yksikkö	Verkosto	Kaivot	Rajat
Heterotrof. pesäkeluku	pmy/ml	3,20	0,22	Ei epätav.muutoksia
E. coli	pmy/100 ml	0	0	0
Enterokokit	pmy/100 ml	0	0	0
Koliformiset bakteerit	pmy/100 ml	0	0	0
Mangaani	µg/l	1,80	2,51	50
Rauta	µg/l	13,33	10,16	200
Sähkönjohtavuus	mS/m	10,44	8,35	2500
Alkaliniteetti	mmol/l		0,36	
pH	pH	8,00	6,80	6,5-9,5
Happi	mg/l		9,45	
Sameus	FNU	0,22	0,12	Ei epätav.muutoksia
Asiditeetti	mmol/l		0,15	
Nitriittityppi	mg/l		0,002	0,15
Nitraattityppi	mg/l		0,121	11
Ammoniumtyppi	mg/l		0,003	0,4
Kokonaiskovuus	mmol/l		0,26	
Kloridi	mg/l		4,88	250
Rikkioksidi	mg/l		10,18	
Sulfaatti	mg/l	10,63	9,40	250
Värimääritys	mg/l	5	5	Ei epätav.muutoksia
Alumiini	µg/l		0,79	200
Lyijy	µg/l	0,22		10
Nikkeli	µg/l	4,9		20
COD-Mn	mg/l		0,5	